



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

7 07 2014 № 1047-13-202

На № 27 от 21.05.2014 г.

Директору  
ООО «Спектр безопасности»  
А.К. Фетисову

Бакинская ул., 24,  
г. Калининград, 236006

О разъяснении нормативных требований

[9spb@mail.ru](mailto:9spb@mail.ru)

При применении противодымной вентиляции согласно действующих требований 7.2...7.8 СП7.13130 протяженность защищаемых коридоров в зданиях различного назначения ограничивается максимальной длиной 60 м, что согласуется с действующими требованиями 4.3.3 СП1.13130. Требования 5.4.4 того же нормативного документа, обуславливающие необходимость дополнительного конструктивного разделения межквартирных коридоров на участки длиной не более 30 м, не увязаны с устройством противодымной вентиляции и относятся, таким образом, к жилым зданиям, для которых нормативно не установлено применение последней.

Заместитель начальника института -  
начальник НИЦ Р

С.Г. Цариченко

Исх. № 27 Дата: 21.05.2014

Кас: «О разъяснении положений СП 1.13130.2009»

**Заместителю начальника  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
- начальнику НИЦ ПП и ПЧСП  
И.Р. Хасанову**

143903, Московская область,  
г. Балашиха,  
мкрн. ВНИИПО, д. 12

**Уважаемый Ирек Равильевич!**

Прошу пояснить применение требований последнего предложения п. 5.4.4, СП 1.13130.2009, а также второго абзаца п. 4.3.3, СП 1.13130.2009, для коридоров жилых зданий высотой более 28 м оборудованных вытяжной противодымной вентиляцией в соответствии с СП 7.13130.2013. Дополнительно следует отметить, что последнее предложение п. 5.4.4, СП 1.13130.2009, не ограничивает и не поясняет своё распространение на коридоры жилых зданий высотой более 28 м оборудованных вытяжной противодымной вентиляцией в соответствии с СП 7.13130.2013, а последнее предложение п. 5.4.4, СП 1.13130.2009, является приоритетным перед вторым абзацем п. 4.3.3, СП 1.13130.2009, что влечет за собой конфликт с пп. а) п. 7.4, СП 7.13130.2013.

Ответ прошу направить по адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Бакинская, 24, ООО «Спектр безопасности», Фетисову Андрею Константиновичу, каб. №32, а также на электронную почту: [39spb@mail.ru](mailto:39spb@mail.ru)

С уважением, директор  
ООО «Спектр безопасности»

