



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

28 АПР 2014

№ 19-16-401

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что требования, изложенные в пункте 8.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» распространяется на объекты, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.

При этом сообщается, что допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф5 в случае установки наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Требования по установке наружных открытых лестниц изложены в разделе 4.4 СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента

С.П. Воронов