



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

16 МАЯ 2014 № 19-2-12-2038

На № 4053-5-3-4 от 19.03.2014

Начальнику управления надзорной
деятельности Приволжского
регионального центра МЧС России
полковнику внутренней службы

А.В. Козлову

Уважаемый Александр Владимирович!

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России направляет рекомендации специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросу оснащения персональными устройствами браслетного типа пациентов лечебных учреждений.

Приложение: копия письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России (исх. от 25.04.2014 № 1940-1-22-13-4) на 1-м листе в 1-м экз.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
полковник внутренней службы

С.П. Воронов

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

МЧС России

Департамент надзорной деятельности
и профилактической работы

№ _____
На № 19-2-12-1487 от 07.04.2014 г.

В соответствии с поручением Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России рассмотрели обращение Приволжского регионального центра МЧС России и сообщают следующее:

Целесообразность оснащения «персональными устройствами» браслетного типа в большей степени зависит от индивидуальных особенностей людей находящихся в здании. Главным критерием оснащения «персональными устройствами» является глубокое поражение у пациентов звукового и светового восприятия сигналов системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в здании. Оснащение браслетами: мобильных пациентов без нарушения звукового и светового восприятия; не мобильных пациентов; пациентов с девиантным поведением, пациентов с глубоким поражением тактильных (осязательных) чувств является нецелесообразным, так как эвакуация данных категорий пациентов производится, как правило, при помощи персонала учреждения или самостоятельно по сигналам СОУЭ.

Врио начальника института



А.В. Матюшин

А.М. Петров
8-(495) 521-91-43