



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

15 МАЯ 2014

№ 19-2-4-2032

На № 31-14 от 21.04.2014

Генеральному директору
ООО «Сервис безопасности
по Центральному региону»

В. Каврусову

ул. Клары Цеткин,
д. 18А, стр. 1,
г. Москва, 125130

ГУ МЧС России по г. Москве

ГУ МЧС России по
Московской области

О направлении информации

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) рассмотрено и сообщается следующее.

В последнее время в адрес МЧС России участились обращения от юридических и физических лиц по вопросам применения автономных установок пожаротушения.

В целях организации работы надзорных органов МЧС России сообщается, что названные установки могут быть применены для реализации положений части 1 статьи 142 и частей 1 и 4 статьи 143 Технического регламента, в части обеспечения пожарной безопасности электротехнической продукции и электрооборудования.

Кроме того, применение автономных установок пожаротушения способно обеспечить выполнение требований названного закона в части исключения условий образования пожара, предусмотренных частью 1 статьи 48 Технического регламента, а также распространения пламени из одного объема в смежный, установленных положениями пункта 10 части 1 статьи 50 Технического регламента.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы

С.П. Воронов
561265